

# KLASSIFIZIERUNGSBERICHT CLASSIFICATION REPORT

## KB-Hoch-171381

Klassifizierung des Brandverhaltens nach DIN EN 13501-1<sup>1)</sup>

Reaction to fire classification according to DIN EN 13501-1

**Auftraggeber**  
*applicant*

**HART KERAMIK AG**  
Mitterteicher Straße 6  
D-95652 Waldsassen



**Bezeichnung des Prüfmateri- als**  
*name of the material*

**„HART Lehm- bauplatte / Lemix 2.0“**

mit einer Dicke von 16 - 22mm / *with a thickness of 16 - 22 mm*

**Beschreibung des Bauproduktes**

Lehm- bauplatte, einseitig kaschiert mit einem Jutegewebe

*description of the building material*

*loam panel, laminated on one side with jute mesh*

**Klassifizierung**  
*classification*

**A1**

**Geltungsdauer**  
*validity*

**31.12.2022** (vgl. 5.1 / *cf.* 5.1)

Dieser Bericht umfasst 6 Seiten. / *The report includes 6 pages.*

Dieser Bericht ist zweisprachig. Für rechtliche Belange gilt nur der deutsche Wortlaut.

*This report has been issued bilingually. For legal interests only the German original version is valid.*

<sup>1)</sup> DIN EN 13501-1 (01-2010)